



Grundriss EG


Grundriss KG



Schnitt 2



Schnitt 1



Lageplan M 1/500



Grundriss OG

- LEGENDE:**
- Wand / Decke feuerhemmend (Raumabschluss) "fh"
 - Wand / Decke hochfeuerhemmend (Raumabschluss) "fhH"
 - Wand hochfeuerhemmend + mechanisch belastbar "fhH+mb"
 - Wand / Decke feuerbeständig (Raumabschluss)
 - Brandwand (BW), Brandwandsatzwand (BWEW)
- Tür dicht schließend
 - Tür vollwandig, dicht, selbstschließend
 - Tür rauchdicht, selbstschließend (DIN 18095)
 - Tür feuerhemmend, dicht, selbstschließend (T30)
 - Tür feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
 - Tür feuerbeständig, dicht, selbstschließend (T90)
- notwendiger Flur
 - notwendige Treppe / notwendiger Trepperraum
- 1. Rettungsweg
 - 2. Rettungsweg
 - Rettungswegänge
- anlieferbare Stelle
 - Notausgang
 - Sammelplatz
 - Druckknopfmelder
 - Feuerfächer
 - Wandhydrant
 - Bedienstelle Rauchabzug
 - Rauchableitung
 - Rauchmelder
 - FSD Feuerweherschlüsseldepot
 - BMZ Brandmeldezentrale
 - FBF Feuerwehbedienfeld
 - FAT Feuerwehrrangiertableau

HINWEISE:
 Der Brandschutzplan ist nur in Verbindung mit dem schriftlichen Teil des Brandschutzkonzepts gültig.
 Die Standorte von Brandschutzeinrichtungen sind nur symbolisch dargestellt. Die genaue Lage muss im Zuge der Werkplanung erfolgen.
 Die Feuerwehrrangiertableaus sind nur symbolisch dargestellt. Die Anforderung an die Stärke ist im Brandschutzplan dargestellt, um ein Missverständnis bzgl. Kabel-/Leitungsdurchgänge zu verhindern. Die Anforderung an das Tragwerk ist im Brandschutznachweis unter ÖSb erläutert.

Sanierung und Erweiterung Kindergarten Steinberg

BAUHERR: Gemeinde Marktkofen, vertreten durch BGM Eisgruber-Rauscher, Bahnhofstr. 5, 84163 Marktkofen

BAUORT: Fl.Nr. 43, Josef-Winter-Platz 3, 84163 Steinberg

BRANDSCHUTZPLAN - ENTWURF 22.09.2016
 Grundrisse, Schnitte M 1:100
 Lageplan M 1:1000

BAUBEHÖRDE:

ARCHITEKTUR:
 ARCHITEKTUR U. STADTPLANUNG
 GERHARD BICHLER
 EGGENFELDENNER STR. 9
 84140 GANGKOFEN

PLANUNG BRANDSCHUTZ:
 BRANDSCHUTZ SCHÖBNER
 SCHÖBNER MARKUS
 DIPL.-ING. (FH)
 ARCHITECT
 info@schobner.de

JANUARSTR. 18
 94405 LANDAU
 09951/609222
 0160/7942204

BS

GANGKOFEN, 22.09.2016
(Markus Schobner, Architekt)